



## LAUDO ACESSIBILIDADE IFC CAMPUS CAMBORIÚ

### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de um campus do IFC com edificações antigas, sendo que algumas delas passaram por reformas que ainda não contemplavam os critérios de acessibilidade. Há no campus, novas edificações que foram planejadas para atendimento aos critérios de acessibilidade, porém, ainda necessitam de adequações, especialmente quanto a sinalização e mobiliário (Item não incluso nas obras).

As edificações vistoriadas foram:

- Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante;
- Bloco B – Laboratórios;
- Bloco C – Laboratórios e Cantina;
- Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios;
- Bloco E – Biblioteca e Auditório;
- Bloco F – Salas de Aula;
- Bloco J – Salas de Aula;
- Ginásio de Esportes;
- Enfermaria;
- Alojamento para alunos Semi-internos;
- Alojamento para alunos Internos.

### QUANTO ÀS EDIFICAÇÕES INDIVIDUALMENTE

#### **Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante;**

Edificação antiga, primeira construída no campus, passou por pequenas reformas ao longo dos anos, necessita de prioridade na adequação da sinalização visual, sonora e tátil, do mobiliário para atendimento ao público e de banheiros acessíveis no pavimento.



**Ações:**

- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Reforma das instalações sanitárias;
- Adequação do mobiliário.

**Bloco B – Laboratórios;**

Edificação antiga, reformada para atendimento a laboratórios de informática, química, física, análise de águas e sala de professores. Prioridade de adequação dos sanitários, hoje só existentes no piso térreo, e adequação da sinalização.

**Ações:**

- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Reforma das instalações sanitárias;

**Bloco C – Laboratórios e Cantina;**

Edificação antiga, necessita de adaptações especialmente quanto à sinalização e piso tátil, além dos sanitários do piso térreo.

**Ações:**

- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Reforma das instalações sanitárias;



### **Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios;**

Edificação antiga, necessita de adaptações especialmente quanto à sinalização e piso tátil, além dos sanitários.

#### **Ações:**

- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Reforma das instalações sanitárias;

### **Bloco E – Biblioteca e Auditório;**

Priorização para adequação da sinalização do ambiente tanto com placas quanto com piso tátil.

#### **Ações:**

- Desenvolvimento do projeto de;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;

### **Bloco F – Salas de Aula;**

Edificação necessita apenas de pequenas adequações especialmente quanto ao acionamento das pias dos lavatórios e sinalização.

#### **Ações:**

- Desenvolvimento do projeto de Sinalização;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;



### **Bloco J – Salas de Aula;**

Edificação necessita apenas de pequenas adequações especialmente quanto ao acionamento das pias dos lavatórios, a sinalização e instalação da rampa de acesso que já teve compra solicitada.

#### **Ações:**

- Desenvolvimento do projeto de Sinalização;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
- Aquisição da rampa de acesso ao segundo pavimento.

### **Ginásio de Esportes;**

Trata-se de edificação antiga, não projetada para atendimento as questões de acessibilidade. Há diversas manifestações patológicas na edificação, especialmente na cobertura, banheiros e piso da quadra. Projetos e documentação para ampliação, reforma e adequação do ginásio já em desenvolvimento pela administração.

#### **Ações:**

- Conclusão dos projetos Básicos;
- Conclusão do Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo;
- Dotação Orçamentária;
- Licitação da reforma, ampliação e adequação do ginásio de esportes.

### **Enfermaria;**

Edificação antiga, necessita de adaptações especialmente nos sanitários e quanto à sinalização, porém, está no planejamento da instituição a mudança de local da enfermaria, ocupando novo bloco da biblioteca à ser construído.



#### **Ações:**

- Avaliação da viabilidade de adequação da edificação;
- Elaboração dos projetos básicos do novo prédio que abrigará a biblioteca e outras instalações como a enfermaria;
- Dotação Orçamentária;
- Licitação da obra da nova edificação e/ou adequação da enfermaria existente, a critério da administração.

#### **Alojamento para alunos Semi-internos;**

Edificação recém construída, necessita de pequenas adequações quanto à sinalização e piso tátil interno. A plataforma elevatória já tem local previsto no projeto e aguarda compra já solicitada e incluída no SIMEC Obras.

#### **Ações:**

- Desenvolvimento do projeto de Sinalização;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;
- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
- Aquisição da plataforma elevatória.

#### **Alojamento para alunos Internos.**

Edificação que passou por recente reforma, possui quarto adequado para PNE e entorno com sinalização, a prioridade é a instalação do piso tátil interno e sinalização de emergência sonora e tátil.

#### **Ações:**

- Desenvolvimento do projeto de Sinalização;
- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- Implantação de piso tátil interno;



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – *Campus* Camboriú

---

## CONSIDERAÇÕES GERAIS E FINAIS

Em geral o campus já promove iniciativas de adequação de suas edificações antigas e de construção das novas edificações o mais próximo possível das exigências e boas práticas de acessibilidade.

Grande parte das deficiências está ligada a problemas na sinalização especialmente tátil e sonora das edificações, além de ausência de sanitários adaptados em algumas edificações e pavimentos.

Outro ponto mencionado como não atendido em todas as edificações foi “O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?”, fato que se deve especialmente ao acesso à via pública, pois o acesso principal do campus necessita de algumas intervenções como guia tátil, tendo, porém a grande maioria das edificações acessos já adequados em seu entorno.

Algumas das edificações já têm processos de planejamento de reformas ou complementações em andamento, como o caso do ginásio de esportes e das rampas e plataformas de acesso.

As informações levantadas nos laudos das edificações e neste laudo geral do campus devem compor um plano de trabalho para adequações e providências.

Camboriú, 01 de Dezembro de 2017.

ALEXANDRE FERNANDES COIMBRA  
Coordenador de Obras  
Engenheiro Civil