

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -158461

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :

Item da NBR 9050	
6.1.1.2	a) Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?
6.3.1	b) O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?
Anexo B (informativo)	c) O piso da cabine contrasta com o da circulação?
Anexo B (informativo)	d) As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?
5.3.1 NBR NM 313	e) A cabine possui dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?
Tabela 1 NBR NM 313	f) A porta possui largura livre mínima de 0,80 m?
6.10.1	g) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?
5.3.2.3 NBR NM 313	h) Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?
5.3.2.1 NBR NM 313	i) Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?
6.10.1	j) Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?
5.4.3 NBR NM 313	k) Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimentará?
Tabela 2 NBR NM 313	l) A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?
Tabela 2 NBR NM 313	m) A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?
5.4.5.1	n) As botoeiras tem informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1.?
NBR NM 313 5.3.3.1	o) O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?
NBR NM 313 5.3.3.2	p) A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?
5.4.5.2	q) O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?
NBR NM 313 5.4.4.3	r) Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?

TÉRREO

NBR 9050	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO		
	X			
	X			
	X			
	X			
		X		
	X			
		X		
	X			
	X			
	X			
	X			
		X		
	X			
		X		
	X			

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

	x	
--	---	--