

**Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

**UNIDADE /
ÓRGÃO**

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -158461

TÉRREO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:

Item da NBR9050 ISO 9386		
NBR 9050 6.1.1.2	a)	Existe plataforma elevatória na edificação?
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b)	Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?
ISO 9386 9.2.1.3 9.2.1.4	c)	A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?
NBR9050 6.10.3.2	d)	Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?
NBR9050 6.10.3.1	e)	Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?
ISO 9386 seção 1 c)	f)	Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?
NBR9050 6.10.3.3	g)	Se a plataforma é vertical possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?
NBR9050 6.2.5	h)	Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?

ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	x		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

NBR9050 6.10.4.2	i)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?
NBR9050 6.10.4.3	j)	Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio?
NBR9050 6.10.4.3	k)	Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?
NBR9050 6.10.4.3 5.5.2	l)	Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?

		X	
		X	
		X	
		X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA