

UNIDADE /
ÓRGÃO

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -158461

Item da NBR9050	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	TÉRREO			2º PAVTO				
		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.4.3 D5296/04 Art.22 §1	a) Tratando-se de edificação nova - posterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se) , existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		x				x		
7.4.3 D5296/04 Art.22 §2	b) Tratando-se de edificação antiga - anterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se), este dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?			x			x		
7.3.1	c) O sanitário está localizado em rota acessível?	x					x		
7.3.1	d) Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	x					x		
5.6.4.1	e) Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		x				x		
6.3.4.1	f) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	x					x		
6.3.2	g) O piso é antiderrapante?	x					x		
7.5 fig.99	h) As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 99 da NBR9050?		x		Alguns sanitários acessíveis atendem e outros não.			Alguns sanitários acessíveis atendem e outros não.	
7.5 fig.100	i) Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 100 da NBR9050?	x					x		
6.11.2.4	j) A porta possui um vão livre de 0,80 m?	x					x		
7.5 (f)	k) O sentido de abertura da porta é para fora?		x		Alguns sanitários a porta abre para fora e outros não			Alguns sanitários a porta abre para fora e outros não	
6.11.2	l) No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para a abertura da porta alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?		x						
4.6.6.1	m) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afxada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?		x		Alguns sanitários possuem puxador e outros não			Alguns sanitários possuem puxador e outros não	
7.5 (f)	n) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		x						
5.4.1	o) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (inslatalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		x						

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

Item da NBR9050	6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:
7.5	a) Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?
7.5 (o)	b) Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?
7.7.2.1	c) Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?
7.7.2.1	d) A bacia NÃO possui abertura frontal?
7.7.2.1	e) Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?
7.7.2.2	f) Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?
7.7.2.3.1	g) A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50m da borda frontal da bacia?

ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO			SIM	NÃO		
x				x			
		x				x	
x				x			
	x		Algumas bacias possuem abertura		x		Algumas bacias possuem abertura
		x				x	
x				x			
	x				x		

7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?
4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 13 e 14 da NBR 9050:2015?

		x				x	
			x				x

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		