

**Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)**

**UNIDADE /
ÓRGÃO**

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -158461

TÉRREO

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	7.5 INTERIOR DAS SALAS			
		ATENDE NBR9050-2015		
		SIM	NÃO	
4.3	a)	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		
9.3.1.3	b)	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		
9.3.1.4	c)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	